

**Gönderen** : Baymak Mak. San. ve Tic. A.Ş. / Ürün Müdürlüğü

**Gönderilen** : İGDAŞ GAZ İÇ TESİSAT PROJE ONAY ŞEFLİĞİ'ne

**Tarih** : 24.04.2018

**Konu** : Baca bağlantısı hk.

**Sayfa** : 1

Aşağıda belirtilen **Baymak A.Ş.** tarafından satışı yapılan **Premix Yoğuşmalı Duvar Tipi LECTUS 90 kazan** için, firmamız tarafından referans olarak kabul edilen aşağıdaki bilgiler kapsamında; yapılacak yatay hermetik baca bağlantısı ve cihazın dikey hermetik baca şekli ile çalışması, teknik olarak uygundur. Hermetik baca bağlantısı için kullanılan her ilave 90° dirsek maksimum 13 m olan hermetik boru uzunluğundan ( $L_{max}$ ) 2 metre, her ilave 45° dirsek maksimum hermetik boru uzunluğunda ( $L_{max}$ ) 1 metre kısılmaya neden olacaktır.

Bu nedenle;Tüketim Noktası:1000741040 kullanılan, Baymak Lectus 90 model duvar tipi yoğuşmalı kazan için hermetik baca uygulamasında Baymak orijinal CE belgeli baca uzatmaları ve Baymak ek malzemeleri kullanılmış, baca sabitlemesi yapılarak, sızdırmazlık sağlanmış ve standartlara uygun şekilde baca uygulaması yapılmıştır.

Gereği bilginize arz olunur.  
Saygılarımla;

Şahin ÖZKAN  
Ürün Müdürü



**BAYMAK**  
**MAKİNA SAN. ve TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

